

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

施設名称 十和田ごみ焼却施設
設置場所 青森県十和田市大字伝法寺字大窪 60 番地 3
設置者名 十和田地域広域事務組合 管理者 小山田 久
問合せ先 十和田地域広域事務組合 事務局業務課

当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（公表すべき維持管理の状況に関する情報）

1. 処分した一般廃棄物の種類及び各月ごとの数量

2019 年度

(単位：t)

| 一般廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 可燃ごみ | 2,856.54 | 3,018.25 | 3,041.42 | | | | | | | | | |

2. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項）及びその他測定に関する事項

(1) ダイオキシン類濃度

測定項目 排ガス中のダイオキシン類濃度 測定回数 2 炉×1 回/年

2019 年度

| 項目 | 測定に係る排ガスを採取した位置 | 測定に係る排ガスを採取した年月日 | 測定の結果の得られた年月日 | 測定の結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) |
|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1号炉のダイオキシン類濃度 | バグフィルタ出口（煙突入口） | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | 5 |
| 2号炉のダイオキシン類濃度 | バグフィルタ出口（煙突入口） | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | 5 |

(2) ばい煙測定

測定項目 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素
 測定回数 2 炉×2 回/年

2019 年度

(測定を行った位置：煙突入口)

| 項 目 | 単 位 | 分 析 結 果 | | | | 参 考 基 準 |
|----------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | 1 回 目 | | 2 回 目 | | |
| | | 1 号 炉 | 2 号 炉 | 1 号 炉 | 2 号 炉 | |
| 測定日 | — | 4 月 16 日 | 4 月 16 日 | 10 月 予 定 | 10 月 予 定 | — |
| 結果の得られた年月日 | — | 4 月 26 日 | 4 月 26 日 | | | — |
| ガスの温度 | ℃ | 172 | 173 | | | — |
| 平均流速 | m/sec | 11 | 11 | | | — |
| 平均水分量 | % | 33 | 26 | | | — |
| 湿りガス量 | m ³ N/h | 22000 | 21000 | | | — |
| 乾きガス量 | m ³ N/h | 15000 | 16000 | | | — |
| 硫黄酸化物濃度 | volppm | 9.1 | 4.7 | | | — |
| 硫黄酸化物排出量 | m ³ N/h | 0.14 | 0.073 | | | ※1 |
| ばいじん濃度 実測値 | g/m ³ N | 0.0012 | 0.0008 | | | — |
| ばいじん濃度 12%換算値 | g/m ³ N | 0.0014 | 0.0009 | | | 0.25 |
| 塩化水素濃度 実測値 | mg/m ³ N | 26 | 14 | | | — |
| 塩化水素濃度 12%換算値 | mg/m ³ N | 30 | 16 | | | 700 |
| 窒素酸化物濃度 実測値 | volppm | 96 | 110 | | | — |
| 窒素酸化物濃度 12%換算値 | volppm | 110 | 120 | | | 250 |

※1 硫黄酸化物基準排出量 (m³N/h)：平成 31 年 4 月 16 日測定時の 1 号炉は 70 以下、2 号炉は 71 以下

(3) 焼却灰測定

測定項目 熱灼減量 測定回数 12 回/年

2019 年度

| | | | | | | |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-------|-------|
| 年月日 | 4 月 5 日 | 5 月 10 日 | 6 月 7 日 | 7 月 日 | 8 月 日 | 9 月 日 |
| 熱灼減量 (W/W%) | 5.28 | 5.10 | 5.80 | | | |
| 年月日 | 10 月 日 | 11 月 日 | 12 月 日 | 1 月 日 | 2 月 日 | 3 月 日 |
| 熱灼減量 (W/W%) | | | | | | |

(4) ごみ質分析

分析項目 種類組成、単位容積重量、三成分、低位発熱量

分析回数 4回/年

2019年度

| 項目 | | 単位 | 分析結果 | | | |
|------------|------------------|-------------------|-------|------|-------|------|
| 採取日 | | — | 5月23日 | 8月予定 | 11月予定 | 2月予定 |
| 結果を得られた年月日 | | — | 5月30日 | | | |
| 天候 | | — | 晴れ | | | |
| 気温 | | ℃ | 25 | | | |
| 種類組成 | 紙、布類 | Wt% | 36.32 | | | |
| | ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | Wt% | 20.18 | | | |
| | 木、竹、わら類 | Wt% | 5.44 | | | |
| | 厨芥類 | Wt% | 36.18 | | | |
| | 不燃物類 | Wt% | 1.27 | | | |
| | その他 | Wt% | 0.61 | | | |
| 単位体積重量 | | kg/m ³ | 163.8 | | | |
| 三成分 | 水分 | Wt% | 58.38 | | | |
| | 灰分 | Wt% | 4.54 | | | |
| | 可燃分 | Wt% | 37.08 | | | |
| 低位発熱量（実測値） | | Kcal/kg | 1,410 | | | |

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

2019年度

| 項目 | 除去を行った年月日 |
|-------------------|----------------------------|
| 冷却設備にたい積したばいじん | 1号炉：令和元年11月予定、2号炉：令和2年2月予定 |
| 排ガス処理設備にたい積したばいじん | 1号炉：令和元年11月予定、2号炉：令和2年2月予定 |

施設名称 五戸ごみ焼却施設
 設置場所 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字前新田 28 番地 87
 設置者名 十和田地域広域事務組合 管理者 小山田 久
 問合せ先 十和田地域広域事務組合 事務局業務課

五戸ごみ焼却施設は、広域化により施設を使用しなくなったため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条第 3 項の規定により、一般廃棄物処理施設休止の届け出をしています。

休止の年月日 平成 1 5 年 3 月 7 日

施設名称 十和田最終処分場
 設置場所 青森県十和田市大字切田字西大沼平 1 番地 323
 設置者名 十和田地域広域事務組合 管理者 小山田 久
 問合せ先 十和田地域広域事務組合 事務局業務課

当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（公表すべき維持管理の状況に関する情報）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

2019 年度

(単位：t)

| 一般廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

2. 最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項

2019 年度

| 項目 | 点検を行った年月日 | 点検を行った結果 | 擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合 | |
|--------------------------|------------|----------|------------------------|----------|
| | | | 措置を講じた年月日 | 講じた措置の内容 |
| 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等 | 令和元年 7 月予定 | — | — | — |

3. 最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成十二年総理府厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。）第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項

ダイオキシン類濃度

2019 年度

| 項 目 | 採取した場所 | 採取した年月日 | 測定結果の得られた年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 (pg-TEQ/L) |
|-------|----------|----------|--------------|--------------------|------------------|
| 放流水 | 処分場放流水マス | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | (排出基準) 10 |
| 上方地下水 | 処分場周辺井戸水 | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | (環境基準) 1 |
| 下方地下水 | 処分場南東端 | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | (環境基準) 1 |

十和田最終処分場・放流水

| 項目 | | 単位 | 分析結果 | | | | | | | | | | ※1 基準値 | | |
|--------------------------------|-------------------|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|-------------------------------|
| 採取日 | — | — | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | | | — |
| 結果を得られた日 | — | — | 4月12日 | 5月17日 | 6月19日 | | | | | | | | | | — |
| 天候 | — | — | 曇り | 晴れ | 曇り | | | | | | | | | | — |
| 現地測定 | 気温 | ℃ | 10.0 | 22.0 | 18.0 | | | | | | | | | | — |
| | 水温 | ℃ | 11.6 | 13.8 | 15.0 | | | | | | | | | | — |
| | 透視度 | 度 | 16 | 12 | 22 | | | | | | | | | | — |
| 水素イオン濃度 | — | — | 7.8 | 7.9 | 7.5 | | | | | | | | | | 5.8以上 8.6以下 |
| 〃 測定時水温 | ℃ | — | 19.0 | 21.0 | 22.0 | | | | | | | | | | — |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 130 | 130 | 120 | | | | | | | | | | — |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | — | 0.50 | 1.10 | <0.5 | | | | | | | | | | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | — | 3.3 | 3.3 | 3.0 | | | | | | | | | | 90以下 |
| 浮遊物質 | mg/L | — | 17 | 26 | 16 | | | | | | | | | | 60以下 |
| 窒素含有量 | mg/L | — | 4.9 | 4.7 | 4.5 | | | | | | | | | | 120 (日間平均60) 以下 |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | — | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | 日間平均 3000個/cm ³ 以下 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.005以下 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | カドミウム 0.1以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 鉛 0.1以下 |
| 有機燐化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 1以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 六価クロム 0.5以下 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 砒素 0.1以下 |
| シアン化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | シアン 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.3以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.06以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.06以下 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.2以下 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | セレン 0.1以下 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※3 ほう素50以下 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※3 ふっ素15以下 |
| アンモニア・アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 200以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 5以下 (鉱油) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 30以下 (動植物) |
| フェノール類含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 5以下 |
| 銅含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 3以下 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※4 2以下 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 10以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 10以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.5以下 |
| クロム含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 2以下 |
| 燐含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 16(日間平均 8) 以下 |

備考

- ・※1 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1下欄に掲げる基準値。
- ・※2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
- ・※3 「海域以外に排出する場合」に掲げる基準値。
- ・※4 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令について」(平成18年11月11日)により、平成18年12月11日から亜鉛含有量の基準は、2mg/L以下。

十和田最終処分場・上方地下水

| 項目 | | 単位 | 分析結果 | | | | | | | | | | ※1 基準値 | | | |
|----------------|------|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|-------------|
| 採取日 | — | — | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | | | | — |
| 結果を得られた日 | — | — | 4月12日 | 5月17日 | 6月19日 | | | | | | | | | | | — |
| 天候 | — | — | 曇り | 晴れ | 曇り | | | | | | | | | | | — |
| 現地測定 | 気温 | ℃ | 10.0 | 22.0 | 18.0 | | | | | | | | | | | — |
| | 水温 | ℃ | 11.4 | 13.2 | 13.8 | | | | | | | | | | | — |
| | 透視度 | 度 | — | — | — | | | | | | | | | | | — |
| 水素イオン濃度 | pH | — | 6.3 | 6.9 | 6.4 | | | | | | | | | | | 5.8以上 8.6以下 |
| 〃 測定時水温 | ℃ | — | 19.0 | 25.0 | 22.0 | | | | | | | | | | | — |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | — |
| 塩化物イオン | mg/L | — | 7.4 | 8.0 | 8.2 | | | | | | | | | | | — |
| アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.0005以下 |
| カドミウム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 鉛 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 六価クロム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.05以下 |
| 砒素 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 全シアン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.03以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.002以下 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.006以下 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| セレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.002以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | | 0.05以下 |

備考
 ・※1 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第2下欄に掲げる基準値及び「水質基準に関する省令」厚生労働省令第101号。
 ・※2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

十和田最終処分場・下方地下水

| 項目 | | 単位 | 分析結果 | | | | | | | | ※1 基準値 |
|----------------|------|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------------|
| 採取日 | — | — | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | — |
| 結果を得られた日 | — | — | 4月12日 | 5月17日 | 6月19日 | | | | | | — |
| 天候 | — | — | 曇り | 晴れ | 曇り | | | | | | — |
| 現地測定 | 気温 | ℃ | 10.0 | 22.0 | 18.0 | | | | | | — |
| | 水温 | ℃ | 11.2 | 12.3 | 13.6 | | | | | | — |
| | 透視度 | 度 | — | — | — | | | | | | — |
| 水素イオン濃度 | — | — | 7.1 | 7.3 | 6.8 | | | | | | 5.8以上 8.6以下 |
| 〃 測定時水温 | ℃ | — | 18.0 | 21.0 | 21.0 | | | | | | — |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 12 | 12 | 11 | | | | | | — |
| 塩化物イオン | mg/L | — | 5.3 | 5.8 | 5.1 | | | | | | — |
| アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | ※2 検出されないこと |
| 総水銀 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.0005以下 |
| カドミウム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.01以下 |
| 鉛 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.01以下 |
| 六価クロム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.05以下 |
| 砒素 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.01以下 |
| 全シアン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | ※2 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | — | | | | | | ※2 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.03以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.002以下 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.006以下 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.01以下 |
| セレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.01以下 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.002以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | 0.05以下 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

備考

・ ※1 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第2下欄に掲げる基準値及び「水質基準に関する省令」厚生労働省令第101号。
 ・ ※2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回することをいう。

2019年度

十和田最終処分場・流出水

| 項目 | 単位 | 分析結果 | | | | | | | | | | 報告下限値 | ※1 基準値 |
|------------|-------------------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|-------|-------------------------------|
| | | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | | |
| 採取日 | — | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | — | — |
| 結果を得られた日 | — | 4月12日 | 5月17日 | 6月19日 | | | | | | | | — | — |
| 天候 | — | 曇り | 晴れ | 曇り | | | | | | | | — | — |
| 現地測定 | 気温 | ℃ | 10.0 | 22.0 | 18.0 | | | | | | | 0.1 | — |
| | 水温 | ℃ | 10.8 | 12.3 | 12.6 | | | | | | | 0.1 | — |
| | 透視度 | 度 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | | | | | | | 1 | — |
| 水素イオン濃度 | — | 7.3 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | — | 5.8以上 8.6以下 |
| 〃 測定時水温 | ℃ | 19.0 | 20.0 | 22.0 | | | | | | | | 0.1 | — |
| 電気伝導率 | mS/m | 60 | 63 | 51 | | | | | | | | 1 | — |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | 1.60 | 1.40 | <0.5 | | | | | | | | 0.5 | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | 2.7 | 2.4 | 1.6 | | | | | | | | 0.5 | 90以下 |
| 浮遊物質量 | mg/L | 7 | 8 | 4 | | | | | | | | 1 | 60以下 |
| 窒素含有量 | mg/L | 4.5 | 4.3 | 4.4 | | | | | | | | 1 | 120（日間平均 60）以下 |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | 30 | 日間平均 3000個/cm ³ 以下 |

備考

・※1 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1下欄に掲げる基準値。

施設名称 五戸第二最終処分場
 設置場所 青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字前新田 28 番地 87
 設置者名 十和田地域広域事務組合 管理者 小山田 久
 問合せ先 十和田地域広域事務組合 事務局業務課

当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（公表すべき維持管理の状況に関する情報）

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

2019 年度

(単位：t)

| 一般廃棄物の種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|-------|-------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| カレット | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 焼却灰 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 残渣 | 75.20 | 29.51 | 4.41 | | | | | | | | | |
| 不適物 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 処理灰 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

2. 最終処分基準省令第一条第二項第七号の規定による点検に関する次に掲げる事項

2019 年度

| 項目 | 点検を行った年月日 | 点検を行った結果 | 擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合 | |
|--------------------------|--------------|----------|------------------------|----------|
| | | | 措置を講じた年月日 | 講じた措置の内容 |
| 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁等 | 令和元年 7月予定 | — | — | — |

3. 最終処分基準省令第一条第二項第九号の規定による点検に関する次に掲げる事項

2019 年度

| 項 目 | 点検を行った年月日 | 点検を行った結果 | 遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合 | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|
| | | | 措置を講じた年月日 | 講じた措置の内容 |
| 保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工 | 令和元年7月予定 | — | — | — |

4. 最終処分基準省令第一条第二項第十号及び第十四号並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成十二年総理府厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。）第一条第一号及び第三号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項

ダイオキシン類濃度

2019 年度

| 項 目 | 採取した場所 | 採取した年月日 | 測定結果の得られた年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 (pg-TEQ/L) |
|-------|-------------|----------|--------------|--------------------|------------------|
| 放流水 | 水処理棟 1F 放流槽 | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | (排出基準) 10 |
| 上方地下水 | 工場棟 1 F | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | (環境基準) 1 |
| 下方地下水 | 処分場北東端 | 令和元年8月予定 | 令和元年12月予定 | | (環境基準) 1 |

五戸第二最終処分場・放流水

| 項目 | | 単位 | 分析結果 | | | | | | | | | | ※1 基準値 | | |
|--------------------------------|-------------------|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|------------------------------|
| 採取日 | — | — | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | | | — |
| 結果を得られた日 | — | — | 4月12日 | 5月17日 | 6月19日 | | | | | | | | | | — |
| 天候 | — | — | 曇り | 晴れ | 曇り | | | | | | | | | | — |
| 現地測定 | 気温 | ℃ | 9.0 | 22.0 | 18.0 | | | | | | | | | | — |
| | 水温 | ℃ | 12.4 | 15.2 | 17.1 | | | | | | | | | | — |
| | 透視度 | 度 | 30以上 | 30以上 | 30以上 | | | | | | | | | | — |
| 水素イオン濃度 | — | — | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | | | | | | | | | 5.8以上 8.6以下 |
| 〃 測定時水温 | ℃ | — | 19.0 | 22.0 | 23.0 | | | | | | | | | | — |
| 電気伝導率 | mS/m | — | 1,600 | 1,400 | 1,400 | | | | | | | | | | — |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/L | — | 1.9 | 1.4 | 0.7 | | | | | | | | | | 60以下 |
| 化学的酸素要求量 | mg/L | — | 18 | 18 | 21 | | | | | | | | | | 90以下 |
| 浮遊物質 | mg/L | — | 2 | <1 | 1 | | | | | | | | | | 60以下 |
| 窒素含有量 | mg/L | — | 26 | 24 | 27 | | | | | | | | | | 120 (日間平均60) 以下 |
| 大腸菌群数 | 個/cm ³ | — | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 日間平均3000個/cm ³ 以下 |
| カルシウム濃度 | mg/L | — | 1,100 | 930 | 940 | | | | | | | | | | |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.005以下 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | カドミウム 0.1以下 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 鉛 0.1以下 |
| 有機燐化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 1以下 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 六価クロム 0.5以下 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 砒素 0.1以下 |
| シアン化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | シアン 1以下 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.003以下 |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.3以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.2以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.04以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.4以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 3以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.06以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.02以下 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.06以下 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.03以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.2以下 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | セレン 0.1以下 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※3 ほう素 5.0以下 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※3 ふっ素 15以下 |
| アンモニア・アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 200以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 5以下 (鉱油) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 30以下 (動植物) |
| フェノール類含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 5以下 |
| 銅含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 3以下 |
| 亜鉛含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | ※4 2以下 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 10以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 10以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 0.5以下 |
| クロム含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 2以下 |
| 燐含有量 | mg/L | — | — | — | — | | | | | | | | | | 16(日間平均 8)以下 |

備考

- ・※1 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1下欄に掲げる基準値。
- ・※2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
- ・※3 「海城以外に排出する場合」に掲げる基準値。
- ・※4 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令について」（平成18年11月11日）により、平成18年12月11日から亜鉛含有量の基準は、2mg/L以下。

五戸第二最終処分場・上方地下水

| 項目 | 単位 | 分析結果 | | | | | | | | | | ※1 基準値 | |
|----------------|------|-------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--------|-------------|
| | | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | | |
| 採取日 | — | 4月5日 | 5月10日 | 6月7日 | | | | | | | | | — |
| 結果を得られた日 | — | 4月12日 | 5月17日 | 6月19日 | | | | | | | | | — |
| 天候 | — | 曇り | 晴れ | 曇り | | | | | | | | | — |
| 現地測定 | 気温 | °C | 9.0 | 22.0 | 18.0 | | | | | | | | — |
| | 水温 | °C | 11.4 | 12.3 | 17.5 | | | | | | | | — |
| | 透視度 | 度 | — | — | — | | | | | | | | — |
| 水素イオン濃度 | pH | 7.0 | 7.8 | 6.8 | | | | | | | | | 5.8以上 8.6以下 |
| 〃 測定時水温 | °C | 18.0 | 22.0 | 22.0 | | | | | | | | | — |
| 電気伝導率 | mS/m | 14 | 17 | 17 | | | | | | | | | — |
| 塩化物イオン | mg/L | 7.2 | 7.3 | 7.2 | | | | | | | | | — |
| アルキル水銀 | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| 総水銀 | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.0005以下 |
| カドミウム | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 鉛 | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 六価クロム | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.05以下 |
| 砒素 | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 全シアン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | ※2 検出されないこと |
| トリクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.03以下 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.01以下 |
| ジクロロメタン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.006以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.002以下 |
| チウラム | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.006以下 |
| シマジン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.02以下 |
| ベンゼン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.01以下 |
| セレン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.01以下 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.002以下 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | — | — | — | | | | | | | | | 0.05以下 |

備考

- ・※1 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第2下欄に掲げる基準値及び「水質基準に関する省令」厚生労働省令第101号。
- ・※2 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

